

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2, и НН

тыс. кВтч

№ п.п.	Показатели	2021 год факт				
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН
1	2	1	2	3	4	5
1.	Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО	43 437,21	43 437,21	0,00	42 922,27	3 543,09
1.1.	из собственной сети, всего	0,00	0,00	0,00	42 922,27	3 543,09
	в том числе из сети					
	МСК					
	ВН				42 922,27	
	СН1					
	СН2					3 543,09
1.2.	от электростанций ПЭ	0,00				
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)*	0,00				
1.4.	поступление эл. энергии от других электросетевых организаций **	43 437,21	43 437,21			
2.	Потери электроэнергии в сети	2 367,71	514,95		700,81	1 151,95
	то же в % (п.1.1/п.1.3)	5,45	1,19	0,00	1,63	32,51
3.	Расход электроэнергии на произв и хозяйдужды электросетевого хозяйства	0,00				
4.	Полезный отпуск из сети	41 069,50	42 922,27	0,00	42 221,46	2 391,13
4.1.	собственное потребление	15 106,94			15 106,94	
4.2.	сторонним потребителям	25 962,56			23 571,43	2 391,13
	в том числе: сальдо переток (транзит) в другие электросетевые организации***	7 221,22			7 221,22	
4.3.	сальдо переток в сопредельные регионы	0,00				
5.	проверка		- 0,0	-	0,0	-
6	Доля сторонних потребителей для распределения НВВ (формулы можно корректировать)		0,0%	0,0%	63,2%	100,0%

Таблица № П1.5.

Электрическая мощность по диапазонам напряжения

МВт

№ п.п.	Показатели	2021 год факт				
		2021 год факт Всего	2021 год факт ВН	2021 год факт СН1	2021 год факт СН2	2021 год факт НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление мощности в сеть , ВСЕГО	8,78	8,78	0,00	8,58	0,77
1.1.	из собственной сети, всего	0,00	0,00	0,00	8,58	0,77
	в том числе из сети					
	МСК					
	ВН				8,58	
	СН1					
	СН2					0,77
1.2.	от электростанций ПЭ	0,00				
1.3.	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	0,00				
1.4.	от других организаций	8,78	8,78			
2.	Потери в сети	0,53	0,20		0,16	0,17
	то же в %	6,04	2,28	0,00	1,86	22,08
3.	Мощность на производ. и хоз. нужды	0,00				
4.	Полезный отпуск мощности	8,25	8,58	0,00	8,42	0,60
4.1.	в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собств. потр.	2,45			2,45	
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность сторонних потребителей	5,80			5,20	0,60
	в том числе: сальдо переток (транзит) в другие организации	0,00				
4.3.	сальдо переток в сопредельные регионы	0,00				
5.	проверка		-	-	-	-